

DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA
Sarajevska 60
Zagreb

ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA PREMA ČLANKU 26.

<i>Gorivo</i>	<i>Uređaji za loženje</i>	<i>Kontrola</i>	<i>Čišćenje</i>
PLINSKO	Kotlovska postrojenja koja se koriste samo za grijanje	min. 2 x godišnje	min. 1 x godišnje
	Kotlovska postrojenja koja se koriste za grijanje i pripremu sanitarne vode	min. 3 x godišnje	min. 1 x godišnje
	Atmosferski uređaji za loženje	min. 2 x godišnje	
	Atmosferski uređaji za loženje na dimnjacima od opeke	min. 3 x godišnje	
	Zatvorena ložišta	min. 1 x godišnje	
KRUTO - TEKUĆE	Za sve vrste uređaja za loženje	min. 4 x godišnje	min. 2 x godišnje

ROKOVI KONTROLNIH MJERENJA ANALIZATOROM PREMA ČLANKU 27.

<i>Snaga</i>	<i>Rok</i>		
Q do 50 kW	min. 1 x godišnje		
Q > 51 kW	namjena	samo za grijanje	min. 2 x godišnje
		za grijanje i pripremu sanitarne vode	min. 3 x godišnje

ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA PREMA ČLANKU 28.

<i>Uređaji za loženje</i>	<i>Kontrola</i>	<i>Čišćenje</i>
koji se stalno ne upotrebljavaju i na koje nisu priključeni uređaji za loženje	min. 1 x u 2 godine	po potrebi